



DIRECTION ACHATS

PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX

Objet : AO N° 02/BKAM/2024 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service des réservoirs sous pression pour le compte de Dar As-Sikkah en trois lots séparés.

Comme prévu dans l'avis de publication de l'appel d'offres cité en objet, une visite des lieux obligatoire a été organisée dans l'objectif de permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance de la nature et contraintes de la prestation.

➤ **Date et lieu de la visite**

Le vendredi 26 Janvier 2024 à 10h00 au site de Dar As Sikkah à Salé.

Les sociétés ayant participé à la visite sont :

- APPROVISIONNEUR TECHNIQUE
- OXYNORD
- EGFI
- TEKNISKA

➤ **Les éclaircissements fournis durant la visite des lieux :**

Q1/ Quelle langue vous préférez concernant la documentation ?

R1/ Cette information figure au niveau de l'article 6. de la deuxième partie du CPS.

Q2/ Est-ce que nous aurons besoin de faire l'épreuve, après installation ?

R2/il faut se conformer aux exigences de la réglementation marocaine en vigueur ainsi qu'aux exigences du CPS.

Q3/Est-ce que les accumulateurs d'azote ont les mêmes références ?

R3/ Oui, les 5 accumulateurs d'azote ont les mêmes caractéristiques.

Q4/Quelles sont les dimensions du compresseur ?

R4/c'est noté dans le CPS.

Q5/Les réservoirs 270L sont-ils intégrés avec les compresseurs ?

R5/Oui, chaque compresseur est doté d'un socle pour accueillir les compresseurs dont les références sont données au niveau de l'annexe 1 du CPS.

Q6/Est-ce que les réservoirs ont été fournis avec les compresseurs ?

R6/Oui, sauf celui dont la capacité est 500 Litres (*pos 7 annexe1*).