



DIRECTION ACHATS

PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX

Objet : Appel d'offres ouvert n° 88/AOO/BKAM/2025 : Travaux de mise en place de stations PV dans divers sites de la Banque

Comme prévu dans l'avis de l'appel d'offres cité en objet, Il est prévu une visite des lieux vivement recommandée , suivant le planning ci-après :

Site à visiter	Date de visite
Site Annakhil	Le 23 septembre 2025 à 11h00
Site de la succursale de Marrakech	Le 24 septembre 2025 à 11h00

Les membres ayant pris part à la visite ainsi que les questions posées et les réponses apportées sont récapitulés ci-après :

Sociétés	Site Annakhil <ul style="list-style-type: none"> ➤ UNISYSTEME ENERGIE ➤ FPM ➤ AMIPROC ➤ SCHIELIE MAROC ➤ ENERGY HANDLE ➤ ELEXPERT ➤ ERPT Site de la succursale de Marrakech <ul style="list-style-type: none"> ➤ UNISYSTEME ENERGIE ➤ SCHIELIE MAROC ➤ ENERGY HANDLE ➤ ELEXPERT ➤ ERPT
Représentant de la Banque	Représentant de la DIL
Questions / Réponses	Puissance Transfo : 1250 KVA Distance estimée entre local technique et point d'injection : 75 m environ Dimensions local technique en terrasse : 2.35 L=3.3 et l=1.8m Plan de la terrasse : en PJ